

Descripción del equipo:

Estación autónoma para ser instalada en lugares sin acceso a red de agua potable. Dispone de un estanque de 1.300 Lts. fabricado en fibra de vidrio de doble pared inyectada en poliuretano con bomba eléctrica para entregar caudales establecidos por la norma ANSI Z358.1 (20 GPM).

Estructura: Fabricada en perfiles de acero inoxidable de 50x50x3 mm. equipada con Baliza, Sirena y Flow Switch.

Base: Parrilla de FRP y flanges de anclaje de acero inoxidable de 20x20 en 5 mm.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- Panel solar, regulador de carga, inversor.

ESTACIÓN COMPATIBLE CON:

1. Ducha Lavajos CEG 1001 G
2. Ducha Lavajos CEG 1002 AI
3. Ducha Lavajos CEG 1009 T
4. Ducha Lavajos CEG 1009 TAI
5. Ducha CEG 2001 G
6. Ducha CEG 2002 AI

CABINA AUTÓNOMA
CEG 1007-TC



Foto referencial con Ducha Lavajos
Temperada incluida sólo como muestra.

MEDIDAS Y MATERIALES DE FABRICACIÓN

DESCRIPCIÓN	DUCHA REQ. NORMA	DUCHA CEG
Altura Ducha	min. 82" -máx. 96"	90"
Diám. chorro de agua	min. 20" de diámetro a 60" del suelo	22" a 60" del suelo
Centro de challa del agua	min. 16" alrededor sin obstrucción	18"
Desalojo del agua	min. 20 GPM	20 GPM
Activación válvula	permanece abierto, apertura 1 seg.	<1 segundo
DESCRIPCION	LAVAOJOS REQ. NORMA	LAVAOJOS CEG
Desalojo de agua	min. 0.4 GPM	3.3 GPM
Altura Lavajos	min. 33"- max 45" del suelo	42 " del suelo
Activación Válvula	permanece abierta, apertura 1 seg.	<1 segundo
Presión de trabajo equipo	30 PSI	30 PSI

CEG SPA / www.lavajos.cl

El Nogal 0176, Puente Alto, Santiago

Tel: +56 2 2842-8865, +56 2 2842-8810